

L'ORGANISATION DES EXERCICES D'ÉVACUATION

La réglementation rattachée au Code du Travail impose des exercices d'évacuation semestriels. Ceux-ci ont pour objectifs de faciliter l'évacuation en cas d'incendie réel et de développer des automatismes auprès des exploitants du bâtiment.

Ces exercices formalisés et intégrés au registre de sécurité permettent également de tester le Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) et les différents asservissements (portes coupe-feu, pare-fumée, désenfumage, signaux lumineux ...)

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE



- ✎ **ARTICLE R 4427-28 DU CODE DU TRAVAIL** : l'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
- ✎ **ARTICLE R 4427-34 DU CODE DU TRAVAIL** : les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées mises en œuvres des matières inflammables mentionnées à l'article R4227-22 sont équipés d'un système sonore.
- ✎ **ARTICLE R 4227-35 DU CODE DU TRAVAIL** : l'alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
- ✎ **ARTICLE R 4227-36 DU CODE DU TRAVAIL** : le signal sonore général est tel qu'il ne permet pas la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
- ✎ **ARTICLE R 4227-39 DU CODE DU TRAVAIL** : La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme général, à localiser et à utiliser les espaces d'attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection du travail.

LES ÉLÉMENTS À ÉVALUER LORS DES EXERCICES

	OUI	NON
◇ Modalités :		
• Inopiné (défaut du système)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Déclenchement manuel de l'alarme Si OUI, par qui : _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◇ Application des consignes générales :		
• Tout le monde a entendu le signal d'alarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Tout le monde a évacué Si NON, combien de personnes sont restées dans les locaux et où ? _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'ascenseur a-t'il été utilisé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Des personnes ont-elles pénétré dans les locaux pendant le déclenchement du signal d'alarme ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les fenêtres et portes ont-elles été fermées (non à clé) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◇ Application des consignes spécifiques :		
• Les énergies (eau, électricité, gaz, fuel) ont-elles été coupées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• L'agent d'accueil a-t-il attendu devant l'entrée pour éviter l'accès ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les serre-files ont-ils effectué correctement leurs contrôles ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les serre-files ont-ils pris note des absents au point de rassemblement extérieur ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les serre-files ont-ils rendu-compte à la direction au point de rassemblement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◇ Comportement des personnes évacuées :		
• Évacuation immédiate au déclenchement du signal d'alarme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Évacuation en bon ordre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Utilisation de toutes les issues pour évacuer (répartition homogène)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Utilisation des différents points de rassemblement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Utilisation par chaque personne du bon point de rassemblement ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Quelqu'un a-t-il tenté de quitter les lieux en voiture, à vélo ou à pied ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les personnes sont-elles restées à leur point de rassemblement jusqu'à ordre de la direction ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◇ Installations techniques :		
• Les équipements asservis ont-ils fonctionnés (porte coupe-feu,) ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
◇ Appel des secours		
• Le protocole d'appel des secours a-t-il été effectué ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les informations des serre-files ont-elles été correctement collectées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Les informations des serre-files ont-elles été correctement relatées ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>